



Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana

U. O. C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione

Direttore: Dott. Antonio Martemucci

Via Montescaglioso – 75100 Matera Tel.: 0835-253602 Fax: 0835-253651 cell. 3295832680

e-mail: AMartemucci@asmbasilicata.it PEC: asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it

Matera, 22.04.2018

PEC

E p.c.

**Acquedotto Lucano
Potenza**

**Sig. Sindaco Comune di Policoro
C/o Municipio**

**Sig. Sindaco Comune di Nova Siri
C/o Municipio**

**Sig. Sindaco Comune di Scanzano
Jonico
C/o Municipio**

**Sindaco Comune di Bernalda
c/o Municipio**

**Sindaco di Montescaglioso
c/o Municipio**

**EGRIB
Viale del Basento, 122, Potenza**

**Regione Basilicata
Dipartimento Politiche della Persona
Ufficio Veterinario e Igiene degli
Alimenti
Potenza**

ARPAB Potenza

**Direttore SIAN
SEDE**

OGGETTO: superamento limiti trialommetani

In allegato, si trasmettono gli esiti analitici relativi al parametro trialommetani totali eseguiti sui campioni di acqua potabile prelevati in data 21.04.2018 con le modalità prestabilite in occasione della riunione presso la prefettura di Matera del 20.04.2018, che confermano la persistenza di valori superiori ai limiti previsti.

Ad Acquedotto Lucano, si chiede di relazionare sullo stato degli interventi fino ad ora eseguiti anche al fine di programmare un nuovo piano di campionamenti e si rinnova la richiesta di adottare, qualora non già in corso di esecuzione, ogni utile misura straordinaria, ivi compresi svuotamenti e lavaggi, sui serbatoi e sulle reti ad essi afferenti ed efferenti, che consenta l'abbattimento dei livelli di THM.

**Il Responsabile del Procedimento
Il Dirigente Medico Dott. Rocco Eletto**

Da "PEC Laboratorio Strumentale" <laboratoriostrumentale@pec.arpab.it>
A "ufficiocrr@pec.arpab.it" <ufficiocrr@pec.arpab.it>, "sian.matera@pec.asmbasilicata.it" <sian.matera@pec.asmbasilicata.it>
Data domenica 22 aprile 2018 - 09:58

ARPAB: Protocollo 2018-0006639 del 22/04/2018 - comunicazione esiti analitici ricerca Trialometani



Mail priva di virus. www.avast.com

Allegato(i)

Fortunato Eletto Comunicazione esiti analiti trialometani 22 Aprile 2018.pdf (87 Kb)
Segnatura.xml (2 Kb)



Prot. acquisito telematicamente
Potenza, 22 Aprile 2018

Alla c.a

Dott.ssa C. Fortunato
Ufficio Risorse Idriche
Dipartimento Prov. di Matera
SEDE

Dott. R. Eletto
U.O. Igiene degli Alimenti e
della Nutrizione
Dipartimento di Prevenzione Collettiva
della Salute Umana
ASM – Matera
Via Montescaglioso – MATERA

Oggetto: Comunicazione esiti analitici ricerca Trialometani.

Nella tabella seguente sono riportati i risultati delle determinazioni analitiche eseguite presso questo Laboratorio per la ricerca del parametro Trialometani nei campioni di acqua destinata al consumo umano prelevati nei seguenti punti :

Etichetta campione	Data prelievo	Valore di parametro (µg/l)
Verbale ASM 117 – Uscita Serbatoio c.da Fattore Nova Siri (MT)	21/04/2018	35
Verbale ASM 118 – – Uscita Serbatoio loc. Acina Pura Policoro (MT)	21/04/2018	39
Verbale ASM 119 — Uscita Serbatoio Pane e Vino Policoro (MT)	21/04/2018	42
Verbale ASM 120 – Uscita Serbatoio Scansano Ionico (MT)	21/04/2018	32
Verbale ASM 121 – Uscita impianto di potabilizzazione C.da Cerulli Montalbano Ionico (MT)	21/04/2018	22
Verbale ASM 122 – Uscita Serbatoio demanio Campagnolo alto Bernalda (MT)	21/04/2018	40
Verbale ASM 123 Uscita Serbatoio demanio Campagnolo basso Bernalda (MT)	21/04/2018	33

Ufficio Laboratorio Strumentale

Dirigente dott. Bruno Bove tel. 0971656253 e-mail: bruno.bove@arpab.it

ARPAB, via della Fisica, 18C/D 85100-Potenza-P. I. C.F.0131826076- Centralino 0971 656111-Fax 0971 601083-e-mail: arpab@tin.it



Il valore previsto dal D. Lgs. n.31/2001 per il parametro: "Triometani-Totale" è 30 µg/l .
Tanto si comunica per quanto di competenza.

Il Dirigente
del Laboratorio Chimico Strumentale
Dott. Bruno Bove




Data:
2018.04.22
09:41:23
+02'00'

Ufficio Laboratorio Strumentale

Dirigente dott. Bruno Bove tel. 0971656253 e-mail: bruno.bove@arpab.it

ARPAB, via della Fisica, 18C/D 85100-Potenza-P. I. C.F.0131826076- Centralino 0971 656111-Fax 0971 601083-e-mail: arpab@tin.it



azienda sanitaria locale
materà

Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana

U. O. C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione

Direttore: Dott. Antonio Martemucci

Via Montescaglioso – 75100 Matera Tel.: 0835-253602 Fax: 0835-253651 cell. 3295832680

e-mail: AMartemucci@asmbasilicata.it PEC: asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it

Matera, 21.04.2018

PEC

E p.c.

**Acquedotto Lucano
Potenza**

**Sig. Sindaco Comune di Policoro
C/o Municipio**

**Sig. Sindaco Comune di Nova Siri
C/o Municipio**

**Sig. Sindaco Comune di Scanzano
Jonico
C/o Municipio**

**Sindaco Comune di Bernalda
c/o Municipio**

**Sindaco di Montescaglioso
c/o Municipio**

**EGRIB
Viale del Basento, 122, Potenza**

**Regione Basilicata
Dipartimento Politiche della Persona
Ufficio Veterinario e Igiene degli
Alimenti
Potenza**

ARPAB Potenza

**Direttore SIAN
SEDE**

OGGETTO: superamento limiti trialometani

In allegato, si trasmettono gli esiti analitici relativi al parametro trialometani totali eseguiti sui campioni di acqua potabile prelevati in data 21.04.2018 con le modalità prestabilite in occasione della riunione presso la prefettura di Matera del 20.04.2018, che confermano la persistenza di valori superiori ai limiti previsti.

Ad Acquedotto Lucano, si chiede di relazionare sullo stato degli interventi fino ad ora eseguiti al fine di programmare un nuovo piano di campionamenti e si rinnova la richiesta di adozione di ogni utile misura straordinaria, ivi compresi svuotamenti e lavaggi, sui serbatoi e sulle reti ad essi afferenti ed efferenti che consenta l'abbattimento dei livelli di THM.

**Il Responsabile del Procedimento
Il Dirigente Medico Dott. Rocco Eletto**